



# MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI UL. SIENNIENSKA 54

tel. 41 247 - 65 - 80 ; fax 41 262 - 48 - 52

www.mck.ostrowiec.pl e-mail: mckostr@mck.ostrowiec.pl

22.01.2020 Ostrowiec Świętokrzyski, 22 stycznia 2020 r.

## Wyjaśnienie dotyczące treści Specyfikacji

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż systemu alarmowego w muszli koncertowej w Parku Miejskim, bezpośrednią ochronę fizyczną, monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, konserwację, naprawę systemu monitoringu oraz ochronę imprez organizowanych przez MCK, prowadzonego w trybie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej progów określonych na podstawie art. 138g ustawy Pzp zgodnie z procedurą, spełniającą wymogi określone w art. 138o ust 2- 4 ustawy Pzp (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). Kod CPV: 79700000-1 do 79721000-4.

1. Miejskie Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, informuje, że w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia zapisy Specyfikacji w pkt. I. 1. oraz I. 6 ppkt. a.
2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej MCK i na stronie BIP MCK w dniu 15 stycznia 2020 r.
3. W dniu 22 stycznia 2020 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo Wykonawcy zawierające zapytanie odnoszące się do zapisów Specyfikacji:

„Witam

Nawiązując do Państwa zapytania ofertowego proszę o dodatkowe informacje:

1. Czujki ruchu PET szt. 8 , proszę o podanie lokalizacji umieszczenia czujek
2. Czujka zewnętrzna SIR 10S ATSUMI, jaka jest lokalizacja umieszczenia czujki szt .3
3. Jakiej wielkości jest monitor? W specyfikacji podane są 2 parametry 21 cali oraz 32 cale
4. Czy polisa OC o wartości 1000 000 PLN obowiązuje również do I części zapytania ?”

4. Zamawiający wyjaśnia:

Ad.1. i 2.

Wykonawcy przed przystąpieniem do złożenia oferty zostali zobowiązani do przeprowadzenia wizji lokalnej w muszli koncertowej w Parku Miejskim. Odbycie wizji lokalnej powinno być potwierdzone na piśmie (załącznik nr 2 do Specyfikacji). Wizja lokalna służy zapoznaniu się z obiektem, w którym system telewizji przemysłowej i system alarmowy ma być zamontowany. Do Wykonawcy (w porozumieniu z Zamawiającym) należy zaproponowanie takiego sposobu montażu urządzeń wymienionych w pkt. I.1. Specyfikacji (w tym czujek, o które pyta Wykonawca), aby zabezpieczenie obiektu było jak najbardziej efektywne.

Ad. 3.

Monitor taki jak w pkt. 6 tabeli (pkt.I.1 Specyfikacji):

SYSTEM CCTV :

<i>lp.</i>	<i>Nazwa urządzenia</i>	<i>Ilość szt.</i>
1	Rejestrator NVR 824K	1
2	Kamera ACU Sense DS-2CD2T46G14I/SL	8
3	HDD 6TB	1
4	Switch PoE X8	1
5	Adapter kamery	8
<b>6</b>	<b><u>Monitor 32"</u></b>	<b><u>1</u></b>
7	Uchwyt monitora	1
8	UPS Inwerter IPS600-SIN-WM	1
9	Akumulator 33 Ah GLP 33-12	1
10	Okablowanie + zaprogramowanie stref detekcji kamer	
11	Szafa rack	1


Ad. 4.

Polisa ubezpieczeniowa taka jak w pkt. I. 6 ppkt a. Specyfikacji:

„6.Zamawiający żąda przedłożenia (załączniki do kwestionariusza ofertowego):

- a. aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 złotych, (potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia)”

DYREKTOR



*Jacek Kowalczyk*

**MIEJSKIE CENTRUM KULTURY**

27-400 Ostrowiec Św., ul. Siemieńska 54

tel./fax 41 247 65 80, 262 48 52

NIP 661-14-09-833, REGON 001162220

Bank PEKAO S.A. O/Ostrowiec Św.

21 1240 5035 1111 0000 5571 2408